



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Донецк, ул. Хабаровская 9, тел. +7 (856) +7(856) 303-27-09

e-mail: gpn_don_kir@80.mchs.gov.ru

места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ГИМНАЗИЯ № 92 ГОРОДА ДОНЕЦКА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района города Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (главным государственным инспектором по пожарному надзору Кировского района г. Донецка) майора внутренней службы Ермолюка Дмитрия Станиславовича № 8 от 01.02.2024 о проведении внеплановой выездной проверки.

«08» февраля 2024 г.

1) Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района города Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (старший инспектор по пожарному надзору Кировского района г. Донецка) Горшовенко Русланом Валериевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директора МБОУ «Гимназия № 92 города Донецк» Сидляр Татьяна Васильевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В отношении здания школы руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) пункт 2.	До 21.02.2024	
2.	Провести обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж) лиц, допущенных к работе.	ППР в РФ п. 3.	До 21.02.2024	
3.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, обеспечить системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	«Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – ПП РФ) - п.3, приложение №1 п.11	До 21.02.2024	
4.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО -3.	ПП РФ - п.3, приложение №5 п.18	До 21.02.2024	
5.	Обеспечить помещения избирательного участка первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX ППР в РФ и приложениям N 1 и 2 к нему	ППР в РФ п. 60.	До 21.02.2024	

6.	Оборудовать лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	ППР в РФ п. 2.1; Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 23-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ст 4СП 52.13330.2016 п. 7.6.3., п. 7.6.9.	До 21.02.2024	
7.	Разместить знаки пожарной безопасности обозначающие, в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения в помещениях избирательного участка	ППР в РФ п. 36.	До 21.02.2024	
8.	Разместить на избирательном участке знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"	ППР в РФ п. 11.	До 21.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района города Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (старший инспектор по пожарному надзору Кировского района г. Донецка) старший лейтенант внутренней службы Горшовенко Руслан Валериевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



 (подпись)